

Отдел надзорной деятельности по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Курской области

с.Афанасьево Обоянского района  
(место составления акта)

«26» марта 2021 г.  
(дата составления акта)  
15 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 17**

По адресам: Курская область, Обоянский район, с.Афанасьево, с.Камышино, ул. Молодежная, д.20, д.Знобиловка, ул.Верхняя, 74, с.Нижнее Солотно, ул.Выгон, 3 А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 20 февраля 2021 года №17 выданного главным государственным инспектором Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору Кононовым Дмитрием Александровичем

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/выездная, документарная /выездная)

Муниципального казенного учреждения культуры «Афанасьевский Центральный Сельский Дом Культуры»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

«01» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до «26» марта 2021 г 15 час. 00 мин. Продолжительность 19 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней  
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжение/приказа о проведении проверки ознакомлена: Пашкова Л.В. - директор  
(заполняется при проведении выездной проверки)

МКУК «Афанасьевский ЦСДК» 20.02.2021 г. в 12 часов 00 минут  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Краснопивцев Юрий Валентинович – заместитель главного государственного инспектора Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имени, отчества

(в случае, если имеется), должность экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пашкова Любовь Васильевна — директор  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))

Муниципального казенного учреждения культуры «Афанасьевский Центральный Сельский Дом Культуры»  
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МКУК «Афанасьевский ЦСДК» Пашкова Любовь Васильевна
2.	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колонны, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МКУК «Афанасьевский ЦСДК» Пашкова Любовь Васильевна
3	Светильники в Нижнесолотинском филиале эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МКУК «Афанасьевский ЦСДК» Пашкова Любовь Васильевна
4	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МКУК «Афанасьевский ЦСДК» Пашкова Любовь Васильевна
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МКУК «Афанасьевский ЦСДК» Пашкова Любовь Васильевна
6	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода здания Зиобиловского филиала не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МКУК «Афанасьевский ЦСДК» Пашкова Любовь Васильевна
7	Двери чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыты на замок. На дверях указанных помещений не размещена информация о месте хранения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	Директор МКУК «Афанасьевский ЦСДК» Пашкова Любовь Васильевна

выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Приложения № 4 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261  
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Заместитель главного государственного инспектора  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по  
инспектора по пожарному надзору)  
пожарному надзору Краснопивцев Ю.В.


«26» марта 2021 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Пашкова Любовь Васильевна - директор  
МКУК «Афанасьевский ЦСДК»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

«26» марта 2021 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)  
проводивших проверку)